

Obnova kuchyne a príručných miestností pri ZŠ na Ul. Eötvösa

Súpis prác a dodávok

1. vnútorná kanalizácia a vodovod

- výmena vnútorného vodovodu - staré oceľové potrubia vymeniť na plastové okrem úsekov kde už k výmene došlo (trasovať rozvody čo najbližšie k spotrebičom a zavesiť na konzoly)
- vodovodné potrubie v celej dĺžke tepelne zaizolovať
- výmena vnútornej kanalizácie nasledovne - pripojovacie potrubia k zariadeníacim predmetom (umývadlá, drezy) a spotrebičom vymeniť, novú ležatú kanalizáciu z PVC uložiť do podlahy do ryhy na štrkové resp. pieskové lôžko čo najbližšie k spotrebičom a zariadeníacim predmetom
- urobiť obsyp potrubia z piesku a spätný zásyp zhutňovaný po vrstvách
- starú ležatú kanalizáciu zaslepiť
- výmena starých resp. nefunkčných podlahových vpústov

2. vnútorná elektroinštalácia – realizovať v zmysle novej PD, ktorú dá mesto vypracovať

- výmena a doplnenie výzbroje do existujúceho rozvádzača
- výmena rozvodov elektroinštalácie v rámci celej kuchyne až po rozvádzač, (doporučuje sa nedávať nové rozvody pod omietku ale do kovových PZ žlabov - je potrebné zistiť ako je v nich možné udržiavať čistotu z pohľadu hygieny)
- montáž a dodávka nových svietidiel (chodba, šatňa, sklad na varnice)

3. vnútorná plynoinštalácia

- výmena starých uzáverov pri spotrebičoch za nové guľové ventily
- výmena flexi hadíc, ktoré výrobca nedoporučuje používať viac ako 2 roky od spotrebičov k rozvodom za nové
- potrubie pred uzáverom varného kotla ukotviť
- likvidácia nefunkčného plyn.potrubia
- odstrániť ľahký únik plynu pred varným kotlom

4. stavebné úpravy

- pridať 1 WC – vytvoriť v priestore sprchy, ktorá sa nepoužíva (viď. priložený náčrt)
- oprava, vytmelenie príp. výmena pracovných dosiek na stoloch prípravy múčnych pokrmov, surového mäsa a zeleniny
- lokálne opravy poškodeného keramického obkladu na stenách najmä v rohoch vo výdajni stravy cca 25 m²
- výmena starej keramickej dlažby v kuchyni za protišmykovú podlahu (dlažba príp. liata podlaha) cca 147 m²
- výmena PVC podlahovej krytiny vo vstupnom priestore
- stoly používané pri nakladaní jedla do obedárov opatriť umývateľnou pracovnou doskou
- výmena výdajných okien na plastovú konštrukciu so žalúziami a výmena jednokrídlových dverí do jedálne za plastové
- doriešiť prívod vzduchu do kuchyne ako náhradu za odsávaný na základe PD vypracovanej odborne spôsobilou osobou – dodávka pre zhotoviteľa s odbornou kvalifikáciou
- výmena drevených okien v kuchyni, drevených vchodových dverí a vnútorných drevených 2-krídlových dverí do kuchyne za plastové

V Komárne, 13.03.2019

Vypracovala : Z.Zahorecová